

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
24.01.2022 КНМ №43220061000200965395



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф. 54-69-62 (код 8332) E-mail:
gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Унинского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Труда, 58, пгт Уни, Унинского района, Кировской области 612540, т. 8 (83359) 2-11-01

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ Д. СИБИРЬ УНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 4333004111,

адрес организации: Кировская обл., Унинский р-н, д. Сибирь, ул. Школьная, д. 5.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Ответственному должностному лицу:

Директору МБОУ ООШ д. Сибирь Муиной Ольге Николаевне

Во исполнение решения главного государственного инспектора Унинского района по пожарному надзору Юдинцева А.А. №1 от 24.01.2022 г. в период с «02» февраля 2022 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 30 мин., «11» февраля 2022 г. с 08 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 мин. дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Унинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Кировской области старшим лейтенантом внутренней службы Овечкиной О.А. проведена выездная плановая проверка

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ ООШ д. Сибирь Муина Ольга Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание магазина Кадастровый номер: 43:34:320117:198 адрес объекта: Кировская область Унинский район пгт. Уни ул. Кирова д. 8				
1.	В помещении тамбура (помещение №1 по техническому паспорту), холодильного прибора, помещениях школы (помещения №№2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17) электрическая проводка проложена по горючему основанию, допускается эксплуатация электроустановочных изделий с повреждениями (на распределительных коробках отсутствуют крышки).	п/п. б), з) п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 – (далее ППР в РФ).	01.09.2022	
2.	В помещении учительской (кабинет №16 по техническому паспорту) допускается эксплуатация	п/п. в) п. 35 ППР в РФ	01.09.2022	

	светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренной конструкцией светильника.			
3.	Высота эвакуационного выхода из помещения холодного пристроя, предназначенного для эвакуации людей из здания менее 1,9 м., фактически 1,6 м.	п. 23 ППР в РФ, п. п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.18 свода правил 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных и введенных в действие приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 (далее – СП 1.13130)	01.09.2022	
4.	Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	п. 2 ППР в РФ	01.09.2022	
5.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Данные программы отсутствуют в МБОУ ООШ д. Сибирь Унинского рай-	п. 3 ППР в РФ	01.09.2022	

	она Кировской области.			
6.	На территории МБОУ ООШ д. Сибирь Унинского района Кировской области в радиусе 200 метров располагается пожарный водоем, руководителем не организовано проведение его проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весно и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 ППР в РФ	01.09.2022	
7.	Отсутствует информация о сроке службы средств обеспечения пожарной безопасности, установленного изготовителем (поставщиком) и информация о возможности дальнейшей эксплуатации. Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Но объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных работ.	п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	
8.	В помещении, устроенном под склад отсутствует система противопо-	п. 54 ППР РФ; ст. 83 ФЗ Федерального Закона от 22 июля 2008 года №123-	01.09.2022	

	<p>жарной защиты (в холодном пристрое).</p>	<p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123 от 22.07.2008); п. 4 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 №315 (далее – НПБ 110-03); статья 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г №69 «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ 21.12.1994 г №69); п. 4.3, 4.4, табл. 1 п 12.1.2</p> <p>Свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539 (далее – СП 486.1311500.2020).</p>		
9.	<p>Не все огнетушители согласно журнала учета и обслуживания огнетушителей подвергаются своевременной перезарядке.</p>	<p>п. 60 ППР в РФ</p>	<p>01.09.2022</p>	
10.	<p>Отсутствуют сведения о</p>	<p>п. 3 ППР в РФ, п. 32 При-</p>	<p>01.09.2022</p>	

	повторных проверках знаний требований пожарной безопасности у ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в МБОУ ООШ д. Сибирь	каза МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»» отсутствуют (далее – НПБ-645)		
--	---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ ООШ д. Сибирь

Муина О.Н.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Муина О.Н.
(подпись)

«11» февраль 2022 г. 09:00.

Дознаватель ОНДПР Унинского района –

государственный инспектор

Унинского района по пожарному надзору

старший лейтенант внутренней службы

Овечкина О.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.